



**Bewertung der Abflüsse der Regenwassereinleitstellen**  
(Einzeleinleitung, Gesamteinleitung nach DWA-M 153)

Auslass	Häufigkeit verkraftbarer Geschiebetrieb	maßgeblicher AbflussQ <sub>n</sub>	Bagatellgrenze erfüllt	zulässige Einzeleinleitung	Summe RW-ELT Fließweg = 1000 x b <sub>Wsp</sub>	zulässige Gesamteinleitung	Nachweise erfüllt	Bemerkung
[-]	[-]	[l/s]	[-]	[l/s]	[l/s]	[l/s]	[-]	[-]
BOEAuslauf1	5	148	✗	157	148	1920	ja	
GEAuslauf1	10	38	✓					
GEAuslauf2	3	42	✗	108			ja	
GEAuslauf3	3	36	✗	92	146	560	ja	
GEAuslauf4	5	68	✗	159			ja	
GEAuslauf5	5	82	✗	296	82	560	ja	
GOAuslauf	10	33	✗					Auslass in bewachsenen Straßengraben, nicht permanent Wasserführend nicht bewertet
	10	17	✗	16	17	560	nein	keine direkte Einleitung, Abflachung der Welle durch Fließstrecke bis zum Gewässer in bewachsenem Straßenbegleitgraben keine Maßnahme notwendig
HEAuslauf2								
KOAuslauf1	5	17	✓					
KOAuslauf2	5	8	✓					
KOAuslauf3	5	3	✓					
KOAuslauf4	5	2	✓					
KOAuslauf5	5	148	✓					
MEAuslauf1	5	5	✓					
MEAuslauf2	5	4	✓					
MEAuslauf3	5	3	✓					
MEAuslauf4	5	6	✓					
SCAuslauf	10	25	✗	49	25	80	ja	
STAuslauf1	5	47	✗	11	47	80	nein	Dokumentation Bericht
WIAuslauf1	10	2	✓					
WIAuslauf2	10	4	✓					
WIAuslauf3	10	2	✓					
WIAuslauf4	10	1	✓					
WIAuslauf5	10	70	✓					
WUAuslaufR	10	46	✗	247	46	1040	ja	
ZEAuslauf2	5	16	✗	61	137	1040	ja	
ZEAuslauf3	5	121	✗	338			ja	