



**analab**  
Taubmann GmbH

Am Berglein 3  
95336 Mainleus-Rothwind  
Telefon 09229/7083  
Telefax 09229/8588

e-mail: info@analab-taubmann.de  
http://www.analab-taubmann.de

analab Taubmann GmbH - Am Berglein 3 - 95336 Mainleus

**Südwasser GmbH**  
Bahnhofstr. 16

95111 Rehau



Zeichen                      Datum  
Gä                              12.07.2018

Telefon 09229/7083

**Prüfbericht: 1807204/4**

Seite 1 von 2

Untersuchung:                      **Trinkwasseruntersuchung Parameter Gruppe A**  
Probenahmeort/-stelle:              **Zettlitz 42**  
Probenbeschreibung:              **Trinkwasser**  
Probenahme durch:                  **Fa.analab**  
Probenehmer (Name):                **Frau Birk**  
Probenahmeart:                      **DIN EN ISO 19458 (K19) Zweck A, DIN ISO 5667-5 (A14)**  
(DIN, Beschreibung)  
Probenahmedatum:                  **10.07.2018**                              **Uhrzeit:    Siehe Bericht**  
Probeneingang - Labor:            **10.07.2018**  
Proben-Nr. (analab-Nr.):           **18 07 204/4**  
Untersuchungszeitraum:           **10.07. – 12.07.2018**

Hinweis für gem. TrinkwV geforderte Untersuchungen und Untersuchungsergebnisse:  
Wir weisen Sie darauf hin, dass jeder Wasserversorger gem. §16 TrinkwV 2001 i.d.g.F. verpflichtet ist, unverzüglich jede Grenzwertüberschreitung sowie jedes Erreichen bzw. Überschreiten des technischen Maßnahmenwertes, den zuständigen Überwachungsbehörden anzuzeigen. Zudem ist jeder Wasserversorger nach § 15 TrinkwV 2001 i.d.g.F. verpflichtet eine Kopie der Niederschrift innerhalb von zwei Wochen nach dem Zeitpunkt der Untersuchung dem Gesundheitsamt zu übersenden. Falls Sie unser Labor mit der Weitergabe der Ergebnisse an die zuständige Behörde beauftragt haben, geschieht dies durch uns:

Das Prüfergebnis wurde auftragsgemäß an die zuständige Behörde weitergeleitet:  ja     nein

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände. Die nur auszugsweise Vervielfältigung oder Abänderung des Berichts ist ohne unsere schriftliche Genehmigung nicht zulässig. Die Verantwortung für die Richtigkeit von Probenahme und Transport wird nur übernommen, wenn diese durch einen Mitarbeiter unserer Firma durchgeführt wurde.

**Untersuchungsergebnis:**

<b>Mess- und Probenahme- stelle:</b>	Kennzahl	1230/0472/00359			
	Name	Zettlitz, Nr. 42, Küche, Spüle			
<b>Wassergewinnungsanlage:</b>		WV Gefrees			
<b>Proben-ID des Labors:</b>		1807204-4			
<b>Probenahme:</b>	Datum	10.07.2018			
	Uhrzeit	09:43			
<b>Probengewinnung:</b>	Stichprobe		Medium:	Trinkwasser kalt	
<b>Messprogramm:</b>					
Nr.	Parameter	Son- der- zei- chen	Mess- wert/ Unter- schl.	Einheit	Probenvorbehandlung
1	1776 Koloniezahl 22 °C (TrinkwV 2001)		2	KbE/ml	
2	1777 Koloniezahl 36 °C (TrinkwV 2001)		2	KbE/ml	
3	1772 Escherichia coli		0	KbE/100ml	
4	1773 Coliforme Bakterien		0	KbE/100ml	
5	1774 Enterokokken		0	KbE/100ml	
6	1778 Clostridium perfringens (einschl. Sporen)		0	KbE/100ml	
7	1061 pH-Wert (vor Ort) elektrometrisch		7,92		
8	1081 Elektrische Leitfähigkeit bei 25 °C		235	µS/cm	
9	1042 Geruch		100		
10	1052 Geschmack		100		
11	1027 spektraler Absorptionskoeffizient bei 436 nm	<	0,05	1/m	
12	1035 Trübung in Formazineinheiten		0,08	TE/F	
13	1021 Wassertemperatur (vor Ort)		15,7	°C	

**Kurz-Beurteilung:**

Im Rahmen des Untersuchungsumfangs sind die geltenden Grenzwerte bzw. Forderungen der TrinkwV 2001 a.F. eingehalten.

Die Untersuchungsergebnisse erhalten ihre Freigabe mit nachfolgender Unterschrift.

Dr. Si. Taubmann  
Geschäftsleitung, Dipl. Chem.

Dr. Sa. Taubmann  
Geschäftsleitung, Dipl. Chem.

  
Dr. J. Knott  
Laborleiter, Dipl. Biol.